

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область г. Тольятти  
(место составления акта)

« 24 » декабря 20 18 г.  
(дата составления акта)

17:00  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ № 1100

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: 445009, Самарская область, г.Тольятти, улица Комсомольская, 78  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 11.12.2018 № 1100  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти  
(сокращенное наименование – МБОУДО «ДТДМ»)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«\_\_» 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. продолжительность \_\_  
«\_\_» 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. продолжительность \_\_  
«\_\_» 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. продолжительность \_\_

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа (17.12.2018 с 10.00 до 12.00 час. –  
непосредственно на объекте защиты, 24.12.2018  
с 16.00 до 17.00 час.)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских  
округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области (далее – ОНД и ПР г.о.Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  
образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти  
Скритинская Л.В. 11.12.2018  
Иванов И.И. 14.12.18  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

а), проводившие проверку: Кишенкова Елена Юрьевна – инспектор Д и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Скрипинская Любовь Викторовна – директор МБОУДО «ДТДМ»; Загрийчук Татьяна Анатольевна – заместитель директора МБОУДО «ДТДМ» (ответственный по пожарной безопасности), представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности от 14.12.2018

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявленные нарушения требований, предусмотренные ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности, а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-----|--|---|
| 1.  | Не обеспечивается своевременный планово-предупредительный ремонт систем и средств противопожарной защиты объектов. К моменту достижения автоматической системой противопожарной защиты предельного состояния (срока службы) не приняты меры к созданию новой системы или реконструкции имеющейся (монтаж АПС и СОУЭ проводился в 2007 году). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР РФ); п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». | МБОУДО «ДТДМ», директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В.  |
| 2.  | Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов (по факту проложены в пластиковых каналах или открыто) или иных материалов (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не   | МБОУДО «ДТДМ», директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В.  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | распространяющими горение). Не обеспечивается работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 13.15 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», раздел 5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», п. 5.1 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». |  |
| 3. | Помещение тамбура южного эвакуационного выхода не защищено автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».  | МБОУДО «ДТДМ»,<br>директор МБОУДО<br>«ДТДМ» Скрипинская Л.В. |
| 4. | Помещение тамбура северного эвакуационного выхода не защищено автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».   | МБОУДО «ДТДМ»,<br>директор МБОУДО<br>«ДТДМ» Скрипинская Л.В. |
| 5. | Помещение тамбура эвакуационного пути и второго эвакуационного выхода на южную сторону не защищено автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».  | МБОУДО «ДТДМ»,<br>директор МБОУДО<br>«ДТДМ» Скрипинская Л.В. |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 6. | Помещение тамбура западного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, не защищено автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  | МБОУДО «ДТДМ»,<br>директор МБОУДО<br>«ДТДМ» Скрипинская Л.В. |
| 7. | Помещение тамбура восточного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, не защищено автоматической пожарной сигнализацией. Нарушение: ст. 1, ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; ч.2 статьи 1; ч.3 и ч.4 статьи 4, статья 5, ч.1 статьи 6, статья 54, 83, 91 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.3, п.4, п. 7.1 табл. 1 НПБ 110-03, п.А.4, табл. А1 п.7.1 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. | МБОУДО «ДТДМ»,<br>директор МБОУДО<br>«ДТДМ» Скрипинская Л.В. |

отражены в ранее выданном предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.04.2018 № 343/1/1, срок исполнения данного предписания – 30.04.2019, не истек.

По вышеуказанным нарушениям требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено юридическое лицо МБОУДО «ДТДМ» по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (постановление о назначении административного наказания от 31.05.2018 № 323, исполнено 31.05.2018); должностное лицо – директор МБОУДО «ДТДМ» Скрипинская Л.В. (постановление о назначении административного наказания от 29.05.2018 № 324, исполнено 29.05.2018); должностное лицо – заместитель директора по АХЧ МБОУДО «ДТДМ» Загрийчук Т.А. (постановление о назначении административного наказания от 11.05.2018 № 229, исполнено 11.05.2018);

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявленные нарушения требований, предусмотренные ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся не исполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности, а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| №  | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|----|---|---|
| 8. | Не обеспечена очистка от снега и льда в зимнее время пожарного гидранта № 286, являющегося источником противопожарного водоснабжения для объекта с массовым | Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы»                              |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | пребыванием детей. Нарушение: ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 55 ППР РФ |  |
|--|---|--|

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Определения от 24.12.2018 о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ; бланк проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта от 17.12.2018 на 2 л.; фототаблица от 24.12.2018 на 2 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ /Кишенкова Е.Ю./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Загрийчук Татьяна Анатольевна – заместитель директора МБОУДО «ДТДМ» (ответственный по пожарной безопасности), представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности от 14.12.2018

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 4 » 12 20 18 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ФОТОТАБЛИЦА**  
к акту проверки от 24.12.2018 № 1100





№ 8. Не обеспечена очистка от снега и льда в зимнее время пожарного гидранта № 286, являющегося источником противопожарного водоснабжения для объекта с массовым пребыванием детей. Нарушение: ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 55 ППР РФ

Инспектор ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск  
и м.р. Ставропольский  
старший лейтенант вн. службы  
24.12.2018

Е.Ю. Кищенко

Заместитель директора по АХЧ МБОУДО «ДТДМ»,  
представитель МБОУДО «ДТДМ» по доверенности  
от 14.12.2018  
(ответственный по пожарной безопасности)  
24.12.2018

Т.А. Загрийчук

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти

Контрольный лист № \_\_\_\_\_  
инструктажа по пожарной безопасности сотрудников

*Иванов И.И. Инструктор по пожарной безопасности и электробезопасности*  
*Иванов И.И. Должность по 115 Инст. по 17.01.17 Заведующий Т.А.*  
(Фамилия, инициалы и должность проводившего инструктаж)

Дата проведения инструктажа « 17 » 12 2018 г.

Инструкции по пожарной безопасности

(наименование инструкций по пожарной безопасности)

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Подпись            |                    |
|-------|---|--------------------|--------------------|
|       |   | инструктируемого   | инструктирующего   |
| 1     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 2     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 3     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 4     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 5     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 6     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 7     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 8     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 9     | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 10    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 11    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 12    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 13    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 14    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 15    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 16    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 17    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 18    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 19    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |
| 20    | <i>Иванов И.И.</i>                      | <i>И.И. Иванов</i> | <i>И.И. Иванов</i> |

*И.И. Иванов*



| №<br>п/п | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Подпись          |                  |
|----------|---|------------------|------------------|
|          |   | инструктируемого | инструктирующего |
| 18       | Авдеев А. С.                            | Авдеев           | Авдеев           |
| 19       | Алексеев А. С.                          | Алексеев         | Алексеев         |
| 20       | Воронин Т. М.                           | Воронин          | Воронин          |
| 21       | Григорьев П. В.                         | Григорьев        | Григорьев        |
| 22       | Иванов И. В.                            | Иванов           | Иванов           |
| 23       | Климов И. В.                            | Климов           | Климов           |
| 24       | Леонов А. С.                            | Леонов           | Леонов           |
| 25       | Смирнов А. С.                           | Смирнов          | Смирнов          |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |
|          |   |                  |                  |

Инструктаж проведен в соответствии с программой  
 инструктажа по охране труда в соответствии  
 с требованиями ППР, утвержденными приказом  
 № 100 от 12.01.2017 г.